

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-GB.ПБ40.В.00082
(номер сертификата соответствия)

ТР 1387944
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-
нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Тремко илльбрук» (ООО «Тремко илльбрук»). Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 25.
ОГРН: 5067746901272. Телефон: 8 (495) 644-02-99, факс: 8 (495) 644-02-99.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

Nullifire Ltd.
Адрес производства: Torrington Avenue, Coventry, West Midlands CV4 9TJ, United Kingdom (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).
Телефон: +44024768550000, факс: +4402476469547.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты», 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 41, корп. 1. Тел: (499) 755-71-42, e-mail: info@sertifikatpb.ru,

ОГРН: 1075029000914; аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ40 до 15.05.2016, выдан Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Кабельная проходка т.м. «Nullifire» в составе:
- негорючая теплоизоляционная минераловатная плита марки «ISOWOOL» или «ROCKWOOL», плотностью не менее 160 кг/м³;
- противопожарный герметик типов M701, M703, M705, FS700, FS711, FS721.
Изготавливаемая по технической документации изготовителя.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 5700

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ).
ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость».
Предел огнестойкости кабельной проходки ЕИТ 120 (при толщине заделки не менее 250 мм).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3214101009

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 14-12-17/1ТР от 17.12.2014 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ИН01 до 15.05.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Техническая документация изготовителя, Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.31075.СДС.1-210А, выданный Органом по сертификации Систем менеджмента Общество с ограниченной ответственностью «НПК «ТехСервис» (аттестат аккредитации № РОСС RU.31075.04ЖИПО) от 11.02.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.03.2015 **по** 12.03.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

О.Ю. О.Н. Корольченко

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Д.В. Трушкин Д.В. Трушкин



Тех. Директор
Тремко илльбрук

Тремко илльбрук