

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ74.В.00132
(номер сертификата соответствия)

ТР 0665143
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОЕСУРС» (ООО «ЕВРОЕСУРС»)
Адрес: 195297, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Форш, д. 15 корп. 1 лит. А, пом 20-Н.
ОГРН: 1137847116978. Телефон: +78122445098, факс: +78122445098,
E-mail: eresurs9@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОЕСУРС» (ООО «ЕВРОЕСУРС»)
Адрес: 188671, Россия, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Рахья, ул. Озерная д. 1А
ОГРН: 1137847116978. Телефон: +78122445098, факс: +78122445098, E-mail: eresurs9@gmail.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

"СЗРЦ СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный
Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 196650, Россия,
г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. А3, ОГРН:
1117847160640. Телефон: +7 (812) 309-50-72, E-mail: info@szrc.ru. Аттестат
аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан 22.12.2015 г. Федеральной службой по
аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Проходка кабельная универсальная для кабелей и труб
(минимальная толщина – 300 мм), выпускаемая по
Технологическому регламенту № 5772-001-2016 в составе:
мастика терморасширяющаяся огнезащитная "МТО", ТУ 5772-
001-52158070-13; плита теплоизоляционная из минеральной
(каменной) ваты «ФЛОР БАТТС», ТУ 5762-050-45757203-15.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7250

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-
ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-
ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от
13.07.2015 № 234-ФЗ).
Предел огнестойкости – ЕИТ 120 по ГОСТ 53310-2009
«Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы
шинопроводов. Требования пожарной безопасности.
Методы испытаний на огнестойкость»

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3214 10 100 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет сертификационных испытаний: № ПБ74-010/04-2016 от 01.04.2016 г. ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ ПБ".
Аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН98 от 21.12.2011 г. Акт анализа состояния производства № ПБ74.АП 06-СС/03-
2016 от 16.03.2016 г. ОС "СЗРЦ СЕРТ" ООО "СЗРЦ ПБ". Аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН98 от 21.12.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.04.2016 **по** 31.03.2021



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.В. Брусникин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С.Н. Лесин