



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.4C13.B.00609/22

Серия RU № 0369153



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.104C13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛОКС-ПРОМ»,

место нахождения 121059, РОССИЯ, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БРЯНСКАЯ, ДОМ 5, ЭТ 2 ПОМ I КОМ 3, ОГРН 1027700131898, телефон +7 495 223 94 57, +7 495 223 94 59, e-mail: zavod@elox-prom.ru, адрес места осуществления деятельности 140103, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАМЕНСКИЙ РАЙОН, Г. РАМЕНСКОЕ, 4-Й КМ ДОНИНСКОЕ ШОССЕ, РАМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛОКС-ПРОМ»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛОКС-ПРОМ»,

место нахождения 121059, РОССИЯ, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БРЯНСКАЯ, ДОМ 5, ЭТ 2 ПОМ I КОМ 3, ОГРН 1027700131898, телефон +7 495 223 94 57, +7 495 223 94 59, +7 966 192 78 12, e-mail: zavod@elox-prom.ru, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 140103, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАМЕНСКИЙ РАЙОН, Г. РАМЕНСКОЕ, 4-Й КМ ДОНИНСКОЕ ШОССЕ, РАМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛОКС-ПРОМ»

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты кабелей: покрытие огнезащитное Силотерм ЭП-6К на основе низкомолекулярного каучука для противопожарной защиты кабельного хозяйства (для защиты кабелей с оболочками из полиэтилена и резины), выпускаемое по ТУ 2257-002-33680530-02 с изм. 03 «Покрытие огнезащитное «Силотерм ЭП-6». Технические условия» (см. Приложение № 0881247) Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол о сертификационных испытаниях № 1368-3.3-ОС-2022 выдан 17.06.2022 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ТРПБ.RU.ИИ02. Акт о результатах анализа состояния производства № 15632 от 13.08.2021 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.104C13. (см. Приложение № 0881247) Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53311-2009 «Покрывтия кабельные огнезащитные.

Методы определения огнезащитной эффективности» (раздел 4). Обеспечивает огнезащитную эффективность (соответствует требованиям по нераспространению горения и к коэффициенту снижения допустимого длительного тока нагрузки для кабеля с огнезащитным кабельным покрытием) при средней толщине сухого слоя покрытия не менее 0,64 мм. (см. Приложение № 0881247)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.07.2022 ПО 18.07.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Мизина Елена Николаевна
(подпись)
Палеха Роман Викторович
(подпись)



Мизина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

Палеха Роман Викторович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00609/22

Серия **RU** № **0881247**

Свободной формы

Приложение	Описание
Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Покрытие огнезащитное Силотерм ЭП-6К ТУ 2257-002-33680530-02 с изм. 03 – пастообразная композиция, вулканизирующаяся при контакте с влагой воздуха с образованием эластичного покрытия, в двухупаковочном исполнении в металлических или пластиковых ведрах массой нетто 1 кг, 7,5 кг, 15 кг. Компоненты покрытия при поставке: часть А – основная паста, часть Б – катализатор, краситель. Соотношение смешивания компонентов А/Б/краситель по массе, г – 1000/30/6. Код ОКПД2 20.30.22.170, код ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0.
Стандарты и иные документы, примененные при сертификации	Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в инструкции ЭП-6 ИТ изм. 06 «Технологическая инструкция по применению и нанесению. Покрытие огнезащитное «СИЛОТЕРМ ЭП-6» ТУ 2257-002-33680530-02» от 12.08.2019 РАМЕНСКОГО ФИЛИАЛА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛОКС-ПРОМ».
Проведенные исследования (испытания) и измерения	Установленная при испытаниях толщина сухого слоя покрытия на кабелях с наружной оболочкой из полиэтилена составила не менее 0,63 мм. Установленная при испытаниях толщина сухого слоя покрытия на кабелях с наружной оболочкой из резины составила не менее 0,65 мм. Определение коэффициента снижения допустимого длительного тока нагрузки для кабеля с огнезащитным кабельным покрытием проводилось на образце кабеля с толщиной сухого слоя покрытия 0,64 мм.
Иные документы, представленные заявителем	ТУ 2257-002-33680530-02 с изм. 03 «Покрытие огнезащитное «Силотерм ЭП-6». Технические условия» от 06.06.2006; инструкция ЭП-6 ИТ изм. 06 «Технологическая инструкция по применению и нанесению. Покрытие огнезащитное «СИЛОТЕРМ ЭП-6» ТУ 2257-002-33680530-02» от 12.08.2019

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Мизина Елена Николаевна

Палеха Роман Викторович