



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.179.Н.00588**

(номер сертификата соответствия)

034069

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Джифлекс» (ООО «Джифлекс»), ОГРН: 1145074011774.

Юридический адрес: 142180, Россия, Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ленина, д.1, пом. 207. Фактический адрес: 142180, Россия, Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ленина, д.1, пом. 207. Телефон: +7 (495) 665-29-05, e-mail: info@gflex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Джифлекс» (ООО «Джифлекс»), ОГРН: 1145074011774.

Юридический адрес: 142180, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Ленина, д.1, пом. 207. Адрес производства: 142181, Россия, Московская область, р-н Подольский, с/п. Лаговское, д. Коледино. Телефон: +7 (495) 665-29-05, e-mail: info@gflex.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации системы НСОПБ Общество с ограниченной ответственностью «Ланта Центр». Адрес: 115088, Россия, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4, ОГРН 1137746804612. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Противопожарная лента на основе окисленного графита с клеевым слоем марки FIREPROTECT® 510, толщиной от 1 до 5 мм, шириной от 10 до 500 мм, длиной от 10 до 50 м, выпускаемая по ТУ 22.19.10-002-34859975-2023.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров и соответствие требованиям, которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 Раздел 7, Метод II, ГОСТ 30402-96; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20.

(см. Приложение на бланке № 003464)

код ОКПД2
22.19.10.000

код ТНВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № П23-09-07/1 от 07.09.2023 г., выданный ИЛ ООО «Ланта Центр», Адрес: 115088, Россия, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018 г.

Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

ТУ 22.19.10-002-34859975-2023 «Лента противопожарная. Технические условия», Акт анализа состояния производства №690 от 04.09.2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.09.2023 по 06.09.2028

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Р.Ю. Великеев

Д.Ю. Леонов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.179.Н.00588**
(номер сертификата соответствия)

007464

(учетный номер бизнеса)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 Раздел 7, Метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – трудно воспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования – с малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности – малоподобные (Т1)



Руководитель
комиссии по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Р.Ю. Великеев

Д.Ю. Леонов