



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО
 www.nsopb.pf, e-mail: nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00573 033823
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Раменский филиал акционерного общества «Элокс-Пром».
 ИНН: 7717029550, ОГРН: 1027700131898. Юридический адрес: 121059,
 г. Москва, улица Брянская, дом 5, этаж 2, помещение I, комната 3.
 Телефон: +7 (495) 223-94-57/59, e-mail: zavod@elox-prom.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Раменский филиал акционерного общества «Элокс-Пром».
 ИНН: 7717029550, ОГРН: 1027700131898. Адрес производства: 140103, Московская обл.,
 Раменский р-н, г. Раменское, 4-й км Донинское шоссе.
 Телефон: +7 (495) 223-94-57/59, e-mail: zavod@elox-prom.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества».
 ОГРН: 1153926025901. Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 7/11,
 офис 101 В. Тел.: +7 (909)785-99-88. Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.007
 от 19.07.2016.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Герметик огнезащитный нейтральный силиконовый «Силотерм ЭП-120», производитель
 АО «ЭЛОКС-ПРОМ», выпускаемый по ТУ 2257-001-33680530-01. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования».
 (См. приложение на бланке № 007357).

код ОКПД2
20.16.57.110

код ТН ВЭД
3910000002

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 01046/ЕМ-16, 01047/ЕМ-16, 01048/ЕМ-16 от 06.07.2022 года.
 ИЛ «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества»,
 № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 2257-001-33680530-01, сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № 21.0365.026 от 17 марта 2021 года, выдан
 ОС Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» рег. № РОСС RU.0001.21ГА45.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.07.2022 г. по 05.07.2027 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)
 Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.
 Секерин Е.С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00573

(номер сертификата соответствия)

007357

(учетный номер бланка)

Геометрические параметры испытанных согласно ГОСТ 30247.0-94 образцов и подтвержденные пределы огнестойкости

Глубина монтажного шва, мм	Ширина монтажного шва, мм	Предел огнестойкости огнезащитного силиконового герметика «Силотерм ЭП-120» в монтажных швах
60	5	EI90
55	10	EI90
40	15	EI90

ООО ОБРАЗЕЦ ДЖИФЛЕКС



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.